

## Inventering 2018/2019 av obligatorisk skyddsrumsutrustning i skyddsrumsutrustningsförrådet, Karl Nordströms väg 23

LF 2020-01-14

	Benämning/ beteckning	Beskrivning /Fredstidsförvaring i skyddsrumsförrådet	Avsedd placering i skyddsrummet	Avsedd placering (nära lägenhetsförråd e dyl)	Referens till nummer på Arbetsritningen
1	Arbetsritning skyddsrum, skala 1:50	Inplastad; rullad i ritningstub av papp	Handhas av arbetsledare för Bygglaget	Bygglagets ledare	
2	Arbetsritning skyddsrum, skala 1:50 (3 st)	Placering av skyddsutrustningen	En sitter på vägg i förrummet (hitre källardelen), två på väggar i skyddsrummet	Väggar	
3	Relationsritning skala 1:50 (2 st)	Relationsritning: förrådsnummer och iordningställt skyddsrum	En sitter på vägg i förrummet, två på väggar i skyddsrummet	Väggar	
4	Pärm	Gammal pärm med beskrivningar av vissa delar av skyddsrumsutrustningen	Handhas av arbetsledare		
5	Uteluftskanal (luftintag) (2 st)	Luftintagsrör (galvade), tunga, böjda, 1200 mm höga, 110 mm ytterdiam. /Står lösa på golvet	Utomhus. Östra: ersätter befintligt böjt rör utomhus. Västra: ersätter det påskruvade runda järnlocket utomhus	Trädgården utanför lgh 302, ömse sidor om huset	9 ("tubrör med hål- och tät-flänsar") (två ställen)
6	Stötvågsventil SVV Typ B138 (2 st)	Ventil före skyddsfilter och luftreningsaggregat. /I varsin liten papplåda	På ingjutna flänsar på väggar. Fyra bultar sitter i vardera fläns	På väggar i hitre korridor. Öster: förråd 202. Väster: förråd 411	
7	Skyddsfilter 150 m <sup>3</sup> /h, typ B105 (2 st)	Luftreningsfilter. /I varsin stor och tung papplåda	Monteras mellan spiroröret från stötvågsventilen och luftreningsaggregatet LRB Typ 127	Öster: förråd 202. Väster: förråd 411	

8	Luftreningsaggregat LRB, typ B127 (2 st)	/I varsin mkt stor och tung papplåda. Förbindningsrör (spirorör) finns i lådan	För tilluft. Hör ihop med stötvågsventil, skyddsfilter och spirorör. Ansluts till befintliga takmonterade tilluftskanaler (galvad plåt). Ansluts till 3-fas eluttag	Östra: i och utanför förråd 202; resterande 2 bultar ligger i papperskasse i förrådet. Västra: förråd 411	6 (två ställen)
9	Bult till luftreningsaggregat (2 st)	Gulmålat huvud. /I papperskasse	För golvmontering av östra luftreningsaggregatet	Utanför förråd 202	6 (östra)
10	TC-väggar (till torrklosetter) (2 lådor; inte samma innehåll i båda)	/I långsmala papplådor. Sammanlagt (i båda lådorna): 5 väggkonsoler. 4 frontstycken (metall). 6 TC-väggar i mjuk grön plastväv (varav 1 med runt hål för rör till gasfånget). 4 tak+ framstycke (går i ett) i vit plast. Fästkrokar. 4 (troligen 5) expanderbultar med mutter sitter i väggen. 4 (troligen 5) ögleskruvar sitter likaså i väggen, och minst 2+2 hål (med plugg) för ögleskruvar finns i golvet. Se MSB SR 15, sid 97	Bultar sitter i väggen till vänster om skyddsrumsdörren	Förråd 304, 307, 310	17 ("Torrklosett") (4 st)
11	Gasfång, monterbart, GF	Gasfång efter toaletterna. Mjuka plastväggar, 4 galvade upphängningskonsoler. /I stor papplåda	Monteras på insidan av skyddsrumsdörren	Skyddsrumsdörren; förråd 304 och 306	18 ("Gasfång")
12	Frånluftskanal	Rörbit av tunn galvad plåt, 750 mm lång, 160 mm diam, monterad på träplatta. (Ser hemmagjord ut.) /Ligger lös	Förbindelse mellan toalettbasen och gasfånget. Väggmonteras; 2 hål med plugg finns i väggen	Just öster om skyddsrumsdörren; förråd 304	18 ("Gasfång")

13	Övertrycksventil ÖV300 Typ E479 (2 st)	Ventil för frånluft från gasfånget). /I pappkartonger	För frånluft från gasfånget. Monteras under varandra på väggen. 2x4 st 12 mm bultar sitter i väggen	Just väster om skyddsrumsdörren; förråd 306	7 ("ÖV 300 med splitterskydd") (2 st)
14	Tröskel till skyddsrumsdörr	Balk, gul, ca 1100 mm lång. /Ligger lös utan emballage	Under skyddsrumsdörren	Skyddsrumsdörren	
15	Betongelement RG för igensättning av reservutgång (6 st)	Betongblock,tunga, 800 x 250 x 100 mm, med 2 handtag. /Ligger lösa på golvet	Västra reservutgången. (Den östra är igensatt med såna)	Mellan förråd 801 och 901	16 ("Öppning för igensättning med betongelement")
16	Balk för betongelement för igensättning av reservutgång	Fyrkantig järnbalk, gul, 890 mm lång. /På golvet	Västra reservutgången. (En sån är monterad på östra reservutgången)	Mellan förråd 801 och 901	16
17	Rundstång (2 st)	Bultar, 500 mm långa, vardera med tjock fyrkantsbricka och 2 muttrar. Hör till balken för igensättning av reservutgång. /Mid betongelementen	Västra reservutgången	Västra: mellan förråd 801 och 901	16
18	Träkil (6 st)	För att hålla fast betongelementen RG. /Ligger ihop med betongelementen	Västra reservutgången	Mellan förråd 801 och 901	16
19	Betongpropp (3 st)	Betongcylindrar, tunga, 100 mm tjocka, 190 mm diam, med lyftbygel på ena sidan. För igensättning av fredsventilation (luftutsug). /Lösa på golvet	Väggen i förråd 312	Förråd 312	

20	Skyddsplåt SP200 för fredsventilation	Kvadratisk 300 x 300 mm, 9 mm tjock, 4 hål. /Ligger lös, tillsammans med tätningslist/gummipackning	Ska monteras utanpå betongpropparna (och packning). Bultar sitter i väggen	Förråd 312	8
21	Tätningslist	Svart gummiring, 225 mm ytterdiam. /Ligger lös, tillsammans med skyddsplåt SP 20	Hör till kvadratiska skyddsplåten	Förråd 312	8
22	Täckplåt	Plåtplatta, 9 mm tjock, rund, 210 mm diam, med 4 hål. /Ligger lös	Överflödigt. Var avsedd för täckning av luftinlopp från östra uteluftskanalen (dit stötvågsventilen ska kopplas)		
23	Sjukvårdsmateriel (2 st)	1 transportskena, 2 knäskenor och 4 vinkelskenor. /I stor grå plastsäck (med platt innehåll)			
24	Brandmateriel UTRB (2 st)	Spade, pikyxa, räddningslina (=rep). /I stor papplåda			
25	Brytspett	/Löst			
26	Verktyg UTRV	Långsmal pappkartong 160x250x1150 mm, mycket tung, fullpackad med: Stor slägga, mejselhammare, stor skiftnyckel, fogsvans, kofot, bågfilmsställning med blad+6 extrablåd, snickarhammare, polygriptång, 2 platta skuvmejslar (stor+liten), kombinations-tång/sidavbitare, slidkniv, stor (300 mm lång) + 2 små huggmejslar för betong, 2 ficklampor utan batteri (för 1 st 4,5 V platt stavbatteri), 1 limspruta + 34 patroner plastisk fogmassa (klass B) med 34 pipar			

27	TC-kärl (2 st)	TC-kärl (något större), med 2 handtagshål (inget plåthandtag)	Har ersatts av nya plasttoaletter; kan istället användas för spillvatten (reserv)		
28	TC-kärl (2 st)	TC-kärl (något mindre), med 2 handtagshål (inget plåthandtag). /Finns inuti Vattenkärl	Har ersatts av nya plasttoaletter; kan istället användas för spillvatten (reserv)		
29	Sittring (4 st)	Till TC. /Ligger lösa	Har ersatts av nya plasttoaletter	-	
30	Plastsäck	Rulle med minst 20 stora vita plastsäckar. /Ligger lös	Tänkta att sättas inuti TC-kärlen och förslutas med buntband. Kan istället användas för avfall		
31	Vattenkärl (8 st)	Vattenkärl 60 l, med lock och utanpåliggande plåthandtag	Är ersatta av plasttunnor och -dunkar. Kan användas för spillvatten (reserv)		
32	Spolmateriel UTRT	Vattenslang, ofärgad. /Ligger lös			13 ("Tappventil"), 14 ("Samlingsbrunn")
33	Spolmateriel UTRT	Vattenslang, grön. /Ligger lös			D:o
34	Slangset 1½"	Till vattenslang. /I liten plastpåse			D:o
35	Spolmateriel UTRT	Hållare till vattenslang, för väggupphängning, grön plast. /Ligger lös		Tappventil för vatten	D:o
36	Övertrycksmätare ÖTM	Manometer, mätrör av koppar, tunn anslutningslang, liten flaska med röd vätska. /I liten papplåda	Väggmonteras i anslutning till västra luftreningsaggregatet (genomföring i väggen finns). Mätarens mätrör ska vara på utsidan (utomhus)	Förråd 411	10 ("Genomföring för tryckmätare")
37	Genomföringar, förskruvningar, skruvar mm (1 ask)	Kabel- och rör genomföringar (genom betongvägg) för bl a övertrycks-mätaren. /I liten pappask med tejp med text: "Förskr" (= förskruvning)	Placeras i diverse hål genom betongväggar		
38	Skylt, svart/vit: "S"	Anvisningsskylt, stor. /I svart plastsäck	Placeras enligt MSB SR 15		

39	Skylt, svart/vit: "S Skyddsrum" (5 st)	Anvisningsskylt. // svart plastsäck	Placeras enligt MSB SR 15		
40	Skylt, grön: "Skyddsrum: ingång utan gasfång"	Anvisningsskylt. // svart plastsäck	Placeras enligt MSB SR 15		
41	Skylt, gul: "Avstängningsventil för fredsavlopp"	// svart plastsäck	Placeras enligt MSB SR 15		
42	Skylt, gul: "Får inte öppnas vid skyddsrumsdrift"	// svart plastsäck	Placeras enligt MSB SR 15		
43	Klädkrokar (4 st)	/Skruvade på brädor		Förråd 302/305, 208/211, 308/311, 402/405	19 ("Bräda à 10 kläd-krokar") (4 ställen)

Icke-obligatorisk skyddsrumstrustning som införskaffats 2019: se förteckning under pärmens flik 5



